



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Советского района
г. Макеевки

Гаврилова, 1а, г. Макеевка, 86141
Телефон: +7(856) 223-09-14 Факс: +7(856) 223-09-14
E-mail: gpn_mak_sov@80.mchs.gov.ru

14.08.2024 № 722
На _____ от _____

Заведующему Государственного казенного
дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 192
общеразвивающего вида г.о. Макеевка»
ДНР
Демченко Л.П.

Об информировании

Уважаемая Людмила Петровна!

Сообщаем Вам, что 23.07.2024 в отношении ГКДОУ «Детский сад № 192 Г.О Макеевка» ДНР инспекторским составом отделения НД и ПР Советского района г. Макеевки отдела НД и ПР г.о. Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР (далее – Отделение) проведен профилактический визит, в ходе которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности режимного характера, а именно:

1. Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п. 3 ППР в РФ);
2. Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (отсутствует обучение у ответственных по пожарной безопасности, заведующего) (п. 3 ППР РФ);
3. Допущено устройство кладовой (подсобного помещения) в объеме лестничной клетки объекта надзора; хранение под лестничным маршем (площадкой) вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (хранение мебели под лестничной клеткой) (п.п. «ю» п. 16. ППР в РФ);
4. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (пластиковая дверь 1 этажа, пластиковая дверь ведущая на пожарную лестничную клетку) (п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее – ППР в РФ); п. 2 ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ);
5. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и

технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (трубопровод в подвале) (п. 15 ППР в РФ);

6. Выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; пп. 4.4.6 СП 1.13130.2020).

В связи с имеющимися нарушениями, в соответствии с частью 4 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в отношении подведомственного Вам объекта будет инициировано проведение контрольного (надзорного) мероприятия в органах прокуратуры.

Учитывая вышеизложенное, с целью приведения объекта в пожаробезопасное состояние, рекомендуем Вам устранить имеющиеся нарушения до начала нового 2024-2025 учебного года.

Кроме того, просим Вас предоставить гарантийное письмо об устранении нарушений и План устранения нарушений с конкретными сроками и исполнителями. В случае невозможности устранения нарушения до начала учебного года, сроки устранения просим указывать обоснованно.

О результатах рассмотрения письма просим Вас проинформировать Отделение НД и ПР Советского района г. Макеевки отдела НД и ПР г.о. Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. Гаврилова, 1а, либо на электронный адрес abakumenko333@gmail.com.

С уважением,

Начальник отделения НД и ПР Советского района
г. Макеевки отдела НД и ПР г. Макеевки
Управления НД и ПР Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике
майор внутренней службы



Д.Н. Ризченко